

КОНФИГУРАТОР ВЫБОРА НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

GSF	R	2	1	MN 50-250 A	+	P3SV-250/10T	3 x 400	B	54	SS
-----	---	---	---	-------------	---	--------------	---------	---	----	----

Маркировка насоса жокея

Маркировка основных насосов

Насос жокей, шт

Количество основных насосов, шт

Обвязка из нержавеющей стали.
Без SS - окрашенная сталь.

Степень защиты шкафа
автоматизации, IP

Напряжение питания, В

Исполнение

R	Релейная схема
C	На базе контроллера
S	С плавным пуском
I	С преобразователем частоты

Тип насосной станции (назначение насосной станции)

GSW	Водоснабжение
GSF	Пожаротушение

Модификация

A	С одним вводом питания
B	С двумя вводами питания (ABP)